



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2016M2660

认证委托人 上海海洋泵阀制造有限公司

产品型号名称 XBD9.7/75G-DL(立式多级消防泵组)电动机消防泵组

检 验 类 别 型式试验


国家消防装备质量监督检验中心


国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M2660

共 08 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型 号	XBD9.7/75G-DL (立式多级消防泵组)
认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海海洋泵阀制造有限公司	生产日期	2015 年 06 月 03 日
生产企业	上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 08 月 09 日
检验依据	GB 6245—2006 《消防泵》 CNCA-C18-03: 2014 《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08 《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品 (一) 》		
检验项目	全检		
检 验 结 论	<p>检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>签发日期 2017 年 2 月 21 日</p> </div>		
备 注	本产品属于电动机消防泵组 XBD8.8/15—100DL 系列产品，其型式试验报告编号为：Zb201231461。		

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M2660

共 08 页 第 02 页

认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司		
通讯地址	上海市松江区玉佳西路 84 号		
联系电话	021-63546554	传 真	021-33550508

产品照片



产品名称: 电动机消防泵组

型号规格: XBD9.7/75G-DL (立式多级消防泵组)

生产企业: 上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

国家消防装备质量监督检验中心
检验报告

No : Zb2016M2660

共08页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 产品名称: 电动机消防泵组
2. 型号规格: XBD9.7/75G-DL (立式多级消防泵组)
3. 工况参数: 额定流量:75L/s; 额定压力:0.970MPa; 3个叶轮; 吸深:1m。
4. 泵轴额定转速: 1450r/min
5. 最大工作压力: $\leq 1.358\text{MPa}$
6. 最大允许进口压力: 0.40MPa
7. 150%额定流量下的出口压力: $\geq 0.630\text{MPa}$
8. 电动机功率: 132kW
9. 生产者和/或生产企业: 上海海洋泵阀制造有限公司/上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司
10. 产品标准号: GB 6245-2006

11. 警告用语: 1、严禁无液空转;2、检查电机转向应顺时针转;3、检查泵及管道内有无影响泵运行的杂物;4、起动前需先将泵内空气排尽;5、严禁在低扬程、大流量工况下,电机长时间超负荷运行;6、超流量、超电流,应急时调节本泵出口阀门流量大小,保持本泵电流正常;7、初次使用或长时间停用时,必须手工将泵轴盘动数圈后,再开机。

二、产品特性描述

1. 电动机的型号规格: YX3-315M-4, 132kW, 380V
2. 变速机构的型号规格 (适用时): /

三、产品关键件描述

1. 电动机的型号规格: /
(适用于潜水、深井消防泵组)
2. 电动机的生产企业: /
(适用于潜水、深井消防泵组)

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2660

产品型号：XBD9.7/75G-DL

共 08 页 第 04 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	备注	
1	主要技术参数	工况 1	额定流量 (L/s)	≥ 75.00	75.09	吸深 1m
			额定压力 (MPa)	0.970~1.018	0.976	
		工况 2	流量 (L/s)	≥ 112.50	113.47	
			压力 (MPa)	≥ 0.630	0.767	
		最大工作压力 (MPa)	≤ 1.358	1.071		
2	泵		泵组选用的泵均应经过型式检验，并符合本标准的规定。	合格		
3	原动机		选用的原动机均应经过定型鉴定并符合相关标准的规定。	合格		
4	结构要求	紧固件、自锁装置	紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。	合格		
		操纵机构、指示牌	操纵机构应轻便可靠，各操纵手柄应设置指示牌，指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度应不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。	合格		
5	外观质量		1. 所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 2. 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂 GB/T 3181—1995 中表 2 给出的 R03 大红漆。涂层质量应符合 QC/T 484—1999 表 1 的 TQ1 甲级的规定。	合格		

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司
 产品型号：XBD9.7/75G-DL

No： Zb2016M2660
 共 08 页 第 05 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
6	连续运转试验	原动机和功率输出装置应符合下列要求： a) 工作正常，无漏水、漏油现象； b) 发动机出水温度和机油温度应符合规定要求； c) 功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度； d) 功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃； e) 电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内。	合格	
7	联轴器	1. 联轴器应能承受20次起动循环试验，性能试验前、后各10次。联轴器应： a) 维持安装位置； b) 维持轴的完整性； c) 没有出现明显的磨损或改变而无法使用，引发对人员伤害，或造成对联轴器或轴的损坏，以致影响连接效率，削弱预期的使用目的。 2. 应有联轴器防护装置。 3. 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。 4. 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器，联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。	合格	
8	电动机消防泵组 其他要求	应在6.4.3.2要求的工况下，运转30min，工作正常，电动机无过度发热等的异常现象，电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内。	合格	

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2660

产品型号：XBD9.7/75G-DL

共 08 页 第 06 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
9	标志	1. 每台消防泵具有固定安置的铭牌，铭牌应由抗腐蚀材料制成并置于易见位置。 2. 铭牌的表面积应不小于 80cm^2 ，铭牌上文字的高度不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。 3. 消防泵组铭牌上须标明： a) 产品名称； b) 产品型号； c) 工况参数（满足6.4的内容）； d) 原动机功率； e) 企业名称； f) 生产日期； g) 所符合的标准。	合格	
以下空白。				

检验结果汇总表 性能试验

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2660

产品型号：XBD9.7/75G-DL

共 08 页 第 07 页

序号	流量 (L/s)	压力 (MPa)	轴功率 (kW)	泵效率 (%)	备注
1	0.00	1.071	50.38	0.0	泵额定转速为 1450r/min
2	15.48	1.047	58.80	27.6	
3	22.13	1.045	63.77	36.3	
4	34.60	1.043	72.25	50.0	
5	45.12	1.039	79.96	58.7	
6	52.87	1.034	85.15	64.4	
7	63.58	1.020	90.40	72.0	
8	68.43	0.991	95.82	71.1	
9	75.09	0.976	100.76	73.2	
10	85.99	0.948	107.18	76.7	
11	91.88	0.912	113.17	74.8	
12	101.37	0.858	119.07	74.0	
13	113.47	0.767	126.07	70.3	

备注：吸深 1m。以下空白。

检验结果汇总表 性能曲线

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司
产品型号：XBD9.7/75G-DL

No： Zb2016M2660
共 08 页 第 08 页

